


ГЦИ ЦВ® Акционерное общество "Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды" (АО "ГИЦ ЦВ")



Аттестат аккредитации (ПАС) № ААС.А.00259

Лицензия на определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) водных объектов и почв
№ Р/2010/1775/100/Л (Росгидромет)

Сертификат СМК по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РОСС RU.OC/08.СМК.17-0334

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Генеральный директор

Ю.Н. Гончар



Протокол испытаний № ВП-24729/19

«16» сентября 2019 г.

Главный эксперт
М.В. Морина
по доверенности
06/18 от 13.11.2018

Заказчик: **Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"**
муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Образец питьевой воды из разводящей сети - подача воды на с. Перекоп

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, колодец находящийся на водоводе с.

Перекоп

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 12.09.19 13:30

Акт отбора пробы: 12.09.19 10:30

Даты проведения испытаний: 12.09.19 - 16.09.19

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.49	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм³	1130	1000	ПНД Ф 14.1:2.4.261-10
3.	Жесткость общая, град. Ж	9.0	7	ГОСТ 31954-2012
4.	Железо общее, мг/дм ³	< 0.04	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/дм ³	3.9	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/дм ³	420	500	ГОСТ 31940-2012
7.	Хлориды, мг/дм ³	163	350	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97
8.	Привкус, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	1.9	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	1.23	2.6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ЦВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ

Иванов П.С.

ГЦИЦ ПВ® Акционерное общество "Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды" (АО "ГИЦ ПВ")



Аттестат аккредитации (ПАС) № ААС.А.00259

Лицензия на определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) водных объектов и почв
№ Р/2010/1775/100/Л (Росгидромет)

Сертификат СМК по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РОСС RU.OC/08.СМК.17-0334

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Генеральный директор

Ю.Н. Гончар

Главный эксперт

М.В.Морина

по доверенности

Протокол испытаний № ВП-24730/19/18 от 13.11.2018
«16» сентября 2019 г.

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"
муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Образец питьевой воды из разводящей сети - подача воды на с. Суворово

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, Магазин ЧП Савлук, с. Суворово, ул. Батова

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 12.09.19 12:45

Акт отбора пробы: 12.09.19 09:45

Даты проведения испытаний: 12.09.19 - 16.09.19

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.71	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм³	1180	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
3.	Жесткость общая, град. Ж	9.8	7	ГОСТ 31954-2012
4.	Железо общее, мг/дм ³	< 0.04	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/дм ³	3.6	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/дм ³	410	500	ГОСТ 31940-2012
7.	Хлориды, мг/дм ³	167	350	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97
8.	Привкус, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	2.3	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ

Иванов П.С.

ГТИЦ ПОВ® Акционерное общество "Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды" (АО "ГИЦ ПВ")



Аттестат аккредитации (ПАС) № ААС.А.00259

Лицензия на определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) водных объектов и почв
№ Р/2010/1775/100/Л (Росгидромет)

Сертификат СМК по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РОСС RU.OC/08.СМК.17-0334

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Генеральный директор

Ю.Н. Гончар

Главный эксперт
М.В. Морина
по доверенности
06/18 от 13.11.2018

Протокол испытаний № ВП-24731/19

«16» сентября 2019 г.

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"
муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Образец питьевой воды из разводящей сети - подача воды на с.
Волошино

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, крытая стоянка в районе мкр. Корявко, д.
30

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 12.09.19 15:00

Акт отбора пробы: 12.09.19 12:00

Даты проведения испытаний: 12.09.19 - 16.09.19

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.71	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм ³	1100	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
3.	Жесткость общая, град. Ж	8.6	7	ГОСТ 31954-2012
4.	Железо общее, мг/дм ³	< 0.04	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/дм ³	3.7	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/дм ³	430	500	ГОСТ 31940-2012
7.	Хлориды, мг/дм ³	165	350	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97
8.	Привкус, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	3.2	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ

Иванов П.С.

«Утверждаю»
 Генеральный директор



Ю.Н. Гончар

Главный эксперт
М.В. Морина
 по доверенности
 06/18 от 13.11.2018

Протокол испытаний № ВП-24732/19
 «16» сентября 2019 г.

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"
 муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Образец питьевой воды из разводящей сети - ТП № 10 (подкачка)

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, мкр. Корявко, д. 4

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 12.09.19 12:15

Акт отбора пробы: 12.09.19 09:15

Даты проведения испытаний: 12.09.19 - 16.09.19

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.73	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм³	1190	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
3.	Жесткость общая, град. Ж	9.7	7	ГОСТ 31954-2012
4.	Железо общее, мг/дм ³	< 0.04	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/дм ³	3.4	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/дм ³	430	500	ГОСТ 31940-2012
7.	Хлориды, мг/дм ³	158	350	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97
8.	Привкус, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	3.6	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ



Иванов П.С.

ГТИЦ ПОВ® Акционерное общество "Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды" (АО "ГТИЦ ПВ")



Аттестат аккредитации (ПЛАС) № ААС.А.00259

Лицензия на определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) водных объектов и почв
№ Р/2010/1775/100/Л (Росгидромет)

Сертификат СМК по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РОСС RU.OC/08.СМК.17-0334

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru



«Утверждаю»

Генеральный директор

Ю.Н. Гончар

Протокол испытаний № ВП-24733/19

«16» сентября 2019 г.

Главный эксперт
М.В. Морина
по доверенности
от 13.11.2018

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"
муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Образец питьевой воды из разводящей сети - центральная городская больница

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, ул. Больничная, АЦГБ

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 12.09.19 13:00

Акт отбора пробы: 12.09.19 10:00

Даты проведения испытаний: 12.09.19 - 16.09.19

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.76	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм³	1190	1000	ПНД Ф 14.1:2.4.261-10
3.	Жесткость общая, град. Ж	9.6	7	ГОСТ 31954-2012
4.	Железо общее, мг/дм ³	< 0.04	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/дм ³	3.4	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/дм ³	420	500	ГОСТ 31940-2012
7.	Хлориды, мг/дм ³	179	350	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97
8.	Привкус, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	1.6	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГТИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ

Иванов П.С.

АО «ГЦИЦ ПВ» Акционерное общество «Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды» (АО «ГЦИЦ ПВ»)

Аттестат аккредитации (ИЛАС) № ААС.А.00259

Лицензия на определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) водных объектов и почв
№ Р/2010/1775/100/Л (Росгидромет)

Сертификат СМК по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РОСС RU.OC/08.СМК.17-0334

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Генеральный директор

Ю.Н. Гончар

Главный эксперт

М.В.Морина

по доверенности

06/18 от 13.11.2018

Протокол испытаний № ВП-24734/19

«16» сентября 2019 г.

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"

муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Образец питьевой воды из разводящей сети - поликлиника АЦГБ

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, ул. Больничная, ЦГБ

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 12.09.19 13:10

Акт отбора пробы: 12.09.19 10:10

Даты проведения испытаний: 12.09.19 - 16.09.19

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.79	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм³	1190	1000	ПНД Ф 14.1:2.4.261-10
3.	Жесткость общая, град. Ж	8.8	7	ГОСТ 31954-2012
4.	Железо общее, мг/дм ³	< 0.04	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/дм ³	3.4	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/дм ³	410	500	ГОСТ 31940-2012
7.	Хлориды, мг/дм ³	171	350	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97
8.	Привкус, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	< 1	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГЦИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ



Иванов П.С.

Акционерное общество "Главный контрольно-испытательный центр пищевой воды" (АО "ГИЦ ПВ")

Аттестат аккредитации (ПЛАС) № ААС.А.00259

Лицензия на определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) водных объектов и почв
№ Р/2010/1775/100/Л (Росгидромет)

Сертификат СМК по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РОСС RU.OC/08.СМК.17-0334

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru



«Утверждаю»

Генеральный директор

Ю.Н. Гончар

Протокол испытаний № ВП-24735/19

«16» сентября 2019 г.

Главный эксперт
М.В.Морина

по доверенности
06/18 от 13.11.2018

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"
муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Образец питьевой воды из разводящей сети - общежитие № 15, Салон красоты "Beauty Bar"

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, общ. № 15

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 12.09.19 13:45

Акт отбора пробы: 12.09.19 10:45

Даты проведения испытаний: 12.09.19 - 16.09.19

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.81	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм³	1130	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
3.	Жесткость общая, град. Ж	9.1	7	ГОСТ 31954-2012
4.	Железо общее, мг/дм ³	< 0.04	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/дм ³	3.3	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/дм ³	430	500	ГОСТ 31940-2012
7.	Хлориды, мг/дм ³	173	350	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97
8.	Привкус, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	5.1	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	1.40	2.6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ

Иванов П.С.

«Утверждаю»

Генеральный директор

Ю.Н. Гончар

Главный эксперт

М.В. Морина

по доверенности

05/18 от 13.11.2018

Протокол испытаний № ВП-24736/19

«16» сентября 2019 г.

Заказчик: **Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"**
муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Образец питьевой воды из разводящей сети - управление МУП
"Армянскводоканал"

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, Васильева, д. 2

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 12.09.19 15:20

Акт отбора пробы: 12.09.19 12:20

Даты проведения испытаний: 12.09.19 - 16.09.19

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), ПО [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.75	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм ³	1120	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
3.	Жесткость общая, град. Ж	8.6	7	ГОСТ 31954-2012
4.	Железо общее, мг/дм ³	< 0.04	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/дм ³	3.7	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/дм ³	440	500	ГОСТ 31940-2012
7.	Хлориды, мг/дм ³	177	350	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97
8.	Привкус, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	1.31	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ

(подпись)

Иванов П.С.

ГКИЦ ПВ® Акционерное общество "Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды" (АО "ГКИЦ ПВ")



Аттестат аккредитации (ПАС) № ААС.А.00259

Лицензия на определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) водных объектов и почв
№ Р/2010/1775/100/Л (Росгидромет)

Сертификат СМК по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РОСС RU.OC/08.СМК.17-0334

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Генеральный директор

Ю.Н. Гончар

Главный эксперт

М.В.Морина

по доверенности
06/18 от 13.11.2018

Протокол испытаний № ВП-24737/19
«16» сентября 2019 г.

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"
муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Образец питьевой воды из разводящей сети - общежитие № 10, МКП "Благоустройство"

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, Гайдара, д. 10

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 12.09.19 14:40

Акт отбора пробы: 12.09.19 11:40

Даты проведения испытаний: 12.09.19 - 16.09.19

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.80	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм³	1100	1000	ПНД Ф 14.1:2.4.261-10
3.	Жесткость общая, град. Ж	8.6	7	ГОСТ 31954-2012
4.	Железо общее, мг/дм ³	< 0.04	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/дм ³	3.0	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/дм ³	420	500	ГОСТ 31940-2012
7.	Хлориды, мг/дм ³	169	350	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97
8.	Привкус, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	3.9	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГКИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ

Иванов П.С.

«Утверждаю»

Генеральный директор



Ю.Н. Гончар

Главный эксперт

М.В.Морина

по доверенности

06/18 от 13.11.2018

Протокол испытаний № ВП-24738/19

«16» сентября 2019 г.

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"

муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Образец питьевой воды из разводящей сети - станция № 3 водоподъема

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, Район Турецкого вала

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 12.09.19 14:00

Акт отбора пробы: 12.09.19 11:00

Даты проведения испытаний: 12.09.19 - 16.09.19

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.81	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм³	1130	1000	ПНД Ф 14.1:2.4.261-10
3.	Жесткость общая, град. Ж	8.5	7	ГОСТ 31954-2012
4.	Железо общее, мг/дм ³	< 0.04	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/дм ³	3.5	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/дм ³	420	500	ГОСТ 31940-2012
7.	Хлориды, мг/дм ³	167	350	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97
8.	Привкус, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	< 1	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	3.9	2.6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ

Иванов П.С.

«Утверждаю»

Генеральный директор



Ю.Н. Гончар

Главный эксперт

М.В. Морина

по доверенности

06/18 от 13.11.2018

Протокол испытаний № ВП-24739/19

«16» сентября 2019 г.

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"

муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Образец питьевой воды из разводящей сети - ТП № 11 (подкачка)

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, ул. Симферопольская, д. 11

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 12.09.19 12:30

Акт отбора пробы: 12.09.19 09:30

Даты проведения испытаний: 12.09.19 - 16.09.19

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.69	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм ³	1190	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
3.	Жесткость общая, град. Ж	8.6	7	ГОСТ 31954-2012
4.	Железо общее, мг/дм ³	< 0.04	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/дм ³	3.7	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/дм ³	420	500	ГОСТ 31940-2012
7.	Хлориды, мг/дм ³	182	350	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97
8.	Привкус, баллы	2	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	2.8	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ

Иванов П.С.

«Утверждаю»

Генеральный директор

Ю.Н. Гончар

Главный эксперт

М.В.Морина

по доверенности

06/18 от 13.11.2018

Протокол испытаний № ВП-24740/19

«16» сентября 2019 г.

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"

муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Образец питьевой воды из разводящей сети - мини-котельная (подкачка)

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, Корявко, д. 32

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 12.09.19 15:10

Акт отбора пробы: 12.09.19 12:10

Даты проведения испытаний: 12.09.19 - 16.09.19

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.76	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм³	1130	1000	ПНД Ф 14.1:2.4.261-10
3.	Жесткость общая, град. Ж	8.4	7	ГОСТ 31954-2012
4.	Железо общее, мг/дм ³	< 0.04	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/дм ³	3.2	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/дм ³	420	500	ГОСТ 31940-2012
7.	Хлориды, мг/дм ³	167	350	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97
8.	Привкус, баллы	2	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	2.3	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»


Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ

Иванов П.С.

ГИЦ ПВ® Акционерное общество "Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды" (АО "ГИЦ ПВ")



Аттестат аккредитации (ПЛАС) № ААС.А.00259

Лицензия на определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) водных объектов и почв
№ Р/2010/1775/100/Л (Росгидромет)

Сертификат СМК по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РОСС RU.OC/08.СМК.17-0334

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Генеральный директор



Ю.Н. Гончар

Главный эксперт

М.В. Морина

по доверенности

09/18 от 13.11.2018

Протокол испытаний № ВП-24741/19

«16» сентября 2019 г.

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"

муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Образец питьевой воды из разводящей сети - ТП № 4 (подкачка)

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, Корявко, д. 17с. Перекоп

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 12.09.19 11:45

Акт отбора пробы: 12.09.19 08:45

Даты проведения испытаний: 12.09.19 - 16.09.19

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.70	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм ³	1110	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
3.	Жесткость общая, град. Ж	8.5	7	ГОСТ 31954-2012
4.	Железо общее, мг/дм ³	0.158	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/дм ³	3.9	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/дм ³	430	500	ГОСТ 31940-2012
7.	Хлориды, мг/дм ³	166	350	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97
8.	Привкус, баллы	2	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	5.3	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»


Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ

Иванов П.С.

ГИЦ ПВ® Акционерное общество "Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды" (АО "ГИЦ ПВ")



Аттестат аккредитации (ПЛАС) № ААС.А.00259

Лицензия на определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) водных объектов и почв
№ Р/2010/1775/100/Л (Росгидромет)

Сертификат СМК по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РОСС RU.OC/08.СМК.17-0334

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Генеральный директор

Ю.Н. Гончар

Главный эксперт
М.В. Морина
по доверенности
от 13.11.2018

Протокол испытаний № ВП-24742/19

«16» сентября 2019 г.

Заказчик: **Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"**
муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Образец питьевой воды из разводящей сети - ТП № 2 (подкачка)

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, Корявко, д. 23

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 12.09.19 12:00

Акт отбора пробы: 12.09.19 09:00

Даты проведения испытаний: 12.09.19 - 16.09.19

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.87	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм ³	1110	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
3.	Жесткость общая, град. Ж	8.8	7	ГОСТ 31954-2012
4.	Железо общее, мг/дм ³	0.20	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/дм ³	10.7	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/дм ³	420	500	ГОСТ 31940-2012
7.	Хлориды, мг/дм ³	156	350	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97
8.	Привкус, баллы	2	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	4.8	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ

Иванов П.С.



Аттестат аккредитации (ПАС) № ААС.А.00259

Лицензия на определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) водных объектов и почв
№ Р/2010/1775/100/Л (Росгидромет)

Сертификат СМК по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РОСС RU.OC/08.СМК.17-0334

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»

Генеральный директор

Ю.Н. Гончар

Главный эксперт

М.В. Морина

Протокол испытаний № ВП-24743/19

«16» сентября 2019 г.

по доверенности
06/18 от 13.11.2018

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Армянскводоканал"

муниципальное образование городской округ Армянск Крым

Объект испытаний: Образец питьевой воды из разводящей сети - подача на предприятие АФ
ООО "Титановые Инвестиции"

Место отбора пробы: Республика Крым, г. Армянск, подающий магистральный водовод
(колодец)

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 12.09.19 14:20

Акт отбора пробы: 12.09.19 11:20

Даты проведения испытаний: 12.09.19 - 16.09.19

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Водородный показатель (рН), ед. рН	7.95	6 - 9	ФР.1.31.2005.01774
2.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм ³	1060	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
3.	Жесткость общая, град. Ж	8.7	7	ГОСТ 31954-2012
4.	Железо общее, мг/дм ³	0.26	0.3	ГОСТ 31870-2012
5.	Нитраты по NO ₃ , мг/дм ³	17.0	45	ФР.1.31.2005.01774
6.	Сульфаты, мг/дм ³	420	500	ГОСТ 31940-2012
7.	Хлориды, мг/дм ³	154	350	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97
8.	Привкус, баллы	2	2	ГОСТ Р 57164-2016
9.	Цветность, град.	3.2	20	ГОСТ 31868-2012
10.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
11.	Общее микробное число, КОЕ/см ³	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
12.	Общие колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
13.	Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГЦИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:

Руководитель ИЦ

Иванов П.С.

Иванов П.С.